# Licence / *License*

**N° : Sa 12014 / 815277**

| | |
|---|---|
| Titulaire :<br>*License Holder:* | **AXENDIS**<br>Actipole de la Fonderie, Bâtiment Chrome, 470 route du Tilleul<br>69270 CAILLOUX-SUR-FONTAINES<br>FRANCE |
| Site de fabrication :<br>*Factory:* | **N° 2087BA** |
| Produit :<br>*Product:* | **Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation** /<br>*Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency Evacuation* |
| Marque commerciale (s'il y a lieu) :<br>*Trade mark (if any):* | AXENDIS |
| Modèle, type, référence :<br>*Model, type, reference:* | 11510 |
| Caractéristiques principales :<br>*Main characteristics*: | Voir annexe / *See annex* |
| Informations complémentaires :<br>*Additional information*: | / |
| Le produit est conforme à :<br>*The product is in conformity with*: | NF C 48-150:2022 |
| Documents pris en compte :<br>*Relevant documents*: | TR N° 27838903-815278 Version : 01 |
| Annule et remplace (s'il y a lieu) :<br>*Cancels and replaces (if necessary)*: | La licence / *License* Sa 12014 / 797320 du/*of* 19/02/2024 Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s) / Update further to the evolution of the standard(s) |

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 12/06/2026

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
33 avenue du Général Leclerc
F - 92260 FONTENAY-AUX-ROSES

**Jérôme REYSSON**
Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée /

*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this document is authorized only in its integral form



Accréditation N° 5-0014 Portée disponible sur www.cofrac.fr

**LCIE**
Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 euros
RCS Nanterre B 408 363 174

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex

Tél: +33 1 40 95 60 60
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

**References, ratings and main characteristics:**

| **Caractéristiques / *Characteristics*** | **Valeurs / *Values*** |
|---|---|
| Type / *Type* | BAAS Sa |
| Tension assignée / *Rated voltage* | 230 V |
| Nature du courant / *Nature of supply* | ~ |
| Fréquence assignée / *Rated frequency* | 50 Hz |
| Classe de protection contre les chocs électriques / *Class of protection from electric shock* | II |
| Degré IP / *IP degree* | 42 |
| Degré IK / *IK degree* | 06 |
| Autonomie / *Autonomy* | 72 h |
| Durée alarme générale / *Alarm general time* | 5 min |
| Classe sonore / *Sound class* | B |
| Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / *Battery type* | Ni-Mh 2 x 8,4 V / 170 mAh - Uniross R22/PP3<br>Ni-Mh 2 x 8,4 V / 170 mAh - Europa R22/PP3<br>Ni-Mh 2 x 9 V / 280 mAh - Europa R22/PP3<br>Ni-MH 2 x 9 V / 175 mAh - Energizer NH22N - 6HR61 |



**LCIE**
Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 euros
RCS Nanterre B 408 363 174

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex

Tél: +33 1 40 95 60 60
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

# MANUFACTURERS
# DECLARATION OF CONFORMITY
For

**Product identification:**

Model/type : 11510

BOM rev. level : A.11510-C

Category (description) : BAAS SA

Initial year affixing CE Mark : /

**Brand** : Axendis

**Manufacturer:** : 470 route du Tilleul - Actipole la Fonderie - Batiment Chrome
69270 Cailloux-sur-Fontaines

**EU Representative:** : /

| **Concerning** | **EMC/LVD/RTTE** | | | **RoHS** |
|---|---|---|---|---|
| | **EMC** | **LVD/Safety** | **Radio** | **Environment** |
| **A sample of the product has been tested by:** | Axendis | Axendis | / | Axendis |
| **Test report reference** | / | | | |
| **Applied standards** | EN50130-4:2011<br>EN61000-6-3 :2007+A1 :2011<br>EN61000-3-2:2006 +A1:2009<br>EN61000-3-3:2013 | EN60950-1 +A11 :2009 +A1 :2010 + A2 2013 | / | / |

**Means of conformity**

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with directives (*check all that apply*):

- ☐ 2014/53/UE (RED)
- ☑ 2011/65/UE (ROHS2)
- ☑ 2014/30/UE (EMC)
- ☑ 2014/35/UE (LVD)
- ☐ 305/2011/EU (CPR)

Signature of representative/manufacturer:
V.Chaussoy

**Place** : Cailloux sur Fontaines
**Date** : 29 April 2019