Licence / *License*

N° : Pr 18003 / 815273

Titulaire : *License Holder:*	**AXENDIS** Actipole de la Fonderie, Bâtiment Chrome, 470 route du Tilleul 69270 CAILLOUX-SUR-FONTAINES FRANCE
Site de fabrication : *Factory:*	**N° 2087BA**
Produit : *Product:*	**Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation /** *Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency Evacuation*
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	AXENDIS
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	11551
Caractéristiques principales : *Main characteristics*:	Voir annexe / *See annex*
Informations complémentaires : *Additional information*:	/
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with*:	NF C 48-150:2022
Documents pris en compte : *Relevant documents*:	TR N° 27838903-815274 Version : 01
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary)*:	La licence / *License* Pr 18003 / 797320 du/*of* 19/02/2024 Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s) / Update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 04/06/2026

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
33 avenue du Général Leclerc
F - 92260 FONTENAY AUX ROSES

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée /

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this document is authorized only in its integral form

Accréditation N° 5-0014 Portée disponible sur www.cofrac.fr

LCIE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 euros
RCS Nanterre B 408 363 174

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex

Tél: +33 1 40 95 60 60
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

References, ratings and main characteristics:

Caractéristiques / *Characteristics*	**Valeurs / *Values***
Type / *Type*	BAAS Pr 4 boucles
Tension assignée / *Rated voltage*	230 V
Nature du courant / *Nature of supply*	~
Fréquence assignée */ Rated frequency*	50 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / *Class of protection from electric shock*	II
Degré IP / *IP degree*	42
Degré IK / *IK degree*	07
Autonomie / *Autonomy*	12 h
Durée alarme générale / *Alarm general time*	5 min
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / *Battery type*	Ni-Mh 2 x 8,4 V / 170 mAh - Europa R22/PP3 Ni-Mh 2 x 9 V / 280 mAh - Europa R22/PP3 Ni-MH 2 x 9V / 175mAh - Energizer NH22N - 6HR61

LCIE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 euros
RCS Nanterre B 408 363 174

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex

Tél: +33 1 40 95 60 60
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

MANUFACTURERS
DECLARATION OF CONFORMITY
For

Product identification:

Model/type	: 11551	BOM rev. level	: A.11551
Category (description)	: BLOC D'ALARME AUTONOME SONORE PR 4 ZONES	Initial year affixing CE Mark	: /

Brand : Axendis

Manufacturer: : 470 route du Tilleul - Actipole la Fonderie - Batiment Chrome
69270 Cailloux-sur-Fontaines

EU Representative: : /

Concerning	**EMC/LVD/RTTE**			**RoHS**
	EMC	**LVD/Safety**	**Radio**	**Environment**
A sample of the product has been tested by:	Axendis	Axendis	/	Axendis
Test report reference	/			
Applied standards	EN50130-4:2011 EN61000-6-3 :2007+A1 :2011 EN61000-3-2:2006 +A1:2009 EN61000-3-3:2013	EN60950-1 +A11 :2009 +A1 :2010 + A2 2013	/	/

Means of conformity

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with directives (*check all that apply*):

- ☐ 2014/53/UE (RED)
- ☑ 2011/65/UE (ROHS2)
- ☑ 2014/30/UE (EMC)
- ☑ 2014/35/UE (LVD)
- ☐ 305/2011/EU (CPR)

Signature of representative/manufacturer:
V.Chaussoy

Place : Cailloux sur Fontaines
Date : 29 April 2019